



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

**Odbor životního prostředí**

Naše č.j.: MH/10967/2020  
Spisová značka: MH/04378/2020

Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková  
Telefon: 371 430 545  
E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Datum: 14.09.2020

## OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti ze dne 31.03.2020 pod č. j. MH/04378/2020, kterou podal žadatel

**obec Pačejov, IČO 00255963, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice,**

bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o stavební povolení k vodním dílům pro stavbu vodního díla:

### „Kanalizace a ČOV - Pačejov nádraží“

Projektovou dokumentaci „Kanalizace a ČOV - Pačejov nádraží“ vypracovala Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, pozemní stavby ČKAIT 0101643 v listopadu 2018.

**O povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona je žádáno v tomto navrhovaném rozsahu:**

#### údaje o místě:

kraj:	Plzeňský
obec:	Pačejov
katastrální území:	Pačejov
pozemek:	parc. č. 1145/1
č.h.p.:	1-10-05 -0190-0-00
vodní tok IDVT:	10262154 bezejmenný vodní tok
umístění jevu vůči břehu:	jiné – vodní nádrž
HGR:	6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
název a kód vodního útvaru:	HVL_0450 Myslívký potok od pramene po ústí do toku Úslava

#### údaje o předmětu rozhodnutí:

druh vypouštěných vod:	předčištěné splaškové
druh recipientu:	vodní tok
související vodní dílo:	čistírna odpadních vod

údaje o povoleném množství odpadních vod:

prům. povolené	0,63 l/s
max. povolené	0,96 l/s
max. měsíční povolené	2 487 m <sup>3</sup> /měs
roční povolené	29 800 m <sup>3</sup> /rok
počet měsíců v roce, kdy se vypouští	12
velikost zdroje znečištění v EO	480

navrhované emisní limity:

	„p“(mg/l)	„m“(mg/l)	roční bilance (kg/rok)
BSK <sub>5</sub>	30	50	620
CHSK <sub>cr</sub>	110	170	2 250
NL	40	60	830

Navrhované časové omezení platnosti povolení 10 let.

**O stavební povolení pro stavbu vodního díla je na základě předložené žádosti a doložených podkladů zažádáno v tomto rozsahu:**

základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení:

Předmětem stavby je vybudování 4 735,3 m dlouhé nové splaškové kanalizace a nové čistírny odpadních vod včetně čerpací stanice v obci Pačejov nádraží.

IO - 01 Kanalizace

Kanalizace bude realizována z materiálu PP, UR II v dimenzi DN 200 – 300 SN 12 a PE 63 - 110 o celkové délce kanalizace 4 735,3 m.

Stoka A (DN 300)	v délce 496,2 m
Stoka A1 (DN250)	v délce 311,2 m
Stoka A2 (DN250)	v délce 297,5 m
Stoka A3 (DN250)	v délce 96,8 m

Stoka B (DN250-300)	v délce 921,7 m
Stoka B1 (DN250)	v délce 197,0 m
Stoka B2 (DN250)	v délce 263,6 m
Stoka B3 (DN200)	v délce 81,2 m
Stoka B4 (DN250)	v délce 180,7 m

Stoka C (DN250)	v délce 428,1 m
Stoka C1 (DN200)	v délce 50,0 m

Stoka D (DN250)	v délce 270,9 m
-----------------	-----------------

Stoka E (DN250)	v délce 402,7 m
Stoka E1 (DN200-250)	v délce 231,7 m
Stoka E2 (DN200)	v délce 111,6 m

Havarijní obtok (DN300)	v délce 12,6 m
-------------------------	----------------

Odtok z ČOV (DN300)	v délce 67 m
---------------------	--------------

Výtlačné potrubí z ČS do Š9 (PE)	v délce 314,8 m
----------------------------------	-----------------

## TO 01 – ČOV

Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro část obce Pačejov nádraží. Je navržena na kapacitu 480 EO. Stavba je řešena jako kompaktní samostatný objekt. Hlavním účelem stavby je zajistit v potřebném rozsahu a množství čištění odpadních vod pro obec Pačejov - část Pačejov nádraží. Recipientem bude rybník Buxin. Objekt ČOV je členěn na spodní a vrchní stavbu. B.2.6. Povolovaná spodní stavba vodního díla se skládá z podzemních železo-betonových nádrží a strojně technologických prostor. Podzemní nádrže jsou navrženy z vodostavebního železobetonu. Nádrže budou částečně zastropeny železobetonovou deskou. Dosazovací nádrž zakryta není, zde bude ocelová lávka. Podzemní betonové nádrže jsou z vnější strany obsypány.

Celá oblast je velmi silně zvodněná, při výstavbě ČOV je nutné snížit hladinu vody tak, aby se zakládalo do suché stavební jámy. Ke snížení hladiny podzemních vod bude zhotovena betonová čerpací jímka. Do čerpací jímky bude zaústěná následně zhotovená drenáž prům. 150 mm. Po dokončení stavby ČOV bude čerpací jímka ponechána pro možnost snížení hladiny podzemních vod v případně nutnosti oprav ČOV vyžadujících vyčerpání všech nádrží. Čerpací jímka bude zhotovena z betonových skruží DN 1000 mm skládaných na sucho. Jímka bude zakryta 1 ks betonových poklopů.

Byla zvolena osvědčená metoda kompaktního řešení ČOV v jednom objektu. Toto řešení je výhodnější z hlediska obsluhy a údržby ČOV. Vzhledem ke skutečnosti, že odpadní vody přitékající na ČOV musí být čerpány, byla navržena pouze jedna linka ČOV.

Pro případ odstávky biologické části ČOV je možné odpadní vody osazeným potrubím zaústit do uskladňovací nádrže kalu. Osazením ponorného čerpadla do této uskladňovací nádrže kalu je pak v případě nutnosti možno provozovat tuto nádrž jako takzvaný SBR reaktor.

## TO 02 – Čerpací stanice

Stavba ČS stanice bude řešena jako samostatný objekt – podzemní železobetonová prefabrikovaná zastropená jímka s poklopy, dřevěný nadzemní objekt se sedlovou střechou. Podzemní betonová nádrž je z vnější strany obsypána a nadzemní část je posazena na této nádrži. Hlavním účelem stavby je zasytit v potřebném rozsahu a množství přečerpání odpadních vod do kanalizace. Příjezd k ČS bude po stávajících zpevněných plochách.

Do čerpací stanice bude přivedena gravitační splašková oddílná kanalizace potrubím DN 300 a čerpaná odpadní voda bude vedena výtlačným potrubím PE 90, zaústěna volným vyústěním v šachtě stávající kanalizace Š9.

### údaje o místě:

kraj:	Plzeňský
obec:	Pačejov
katastrální území:	Pačejov
pozemek:	st. p. 87, 98, 100, parc. č. 865/6, 865/10, 867/1, 867/2, 867/4, 867/6, 867/7, 870/2, 871/16, 871/34, 871/35, 871/40, 873/1, 876/1, 876/2, 889/3, 923/1, 1027/10, 1030/1, 1142/1, 1142/5, 1143/3, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1143/9, 1143/10, 1143/11, 1143/13, 1143/15, 1143/22, 1145/1, 1145/4, 1148/2, 1151/1, 1151/2, 1151/3, 1152/3, 1152/5, 1152/6, 1152/34, 1152/37, 1152/45, 1152/61, 1152/62, 1158/3, 1158/4, 1163/1, 1164/1, 1187, 1188/3, 1188/12, 1188/13, 1194/24, 1194/26, 1194/29, 1194/30, 1194/32, 1194/33, 1194/34, 1194/36, 1194/38, 1194/39,

1194/41, 1194/45, 1194/46, 1194/49, 1194/50, 1195/1,  
1195/21, 1241, 1242, 1243/3, 1243/4, 1245, 1252/4

č.h.p.: 1-10-05-0190-0-00, 1-08-01-1140-0-00  
hydrogeologický rajón: 6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy  
6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy  
název a kód vodního útvaru: BER\_0450 Myslívský potok od pramene po ústí do  
toku Úslava  
HVL\_1230 Březový potok od pramene po ústí do toku  
Otava  
vodní tok IDVT: 10262154 bezejmenný vodní tok  
10272879 Březový potok  
umístění jevu vzhledem k břehu: levý břeh IDVT 10262154 bezejmenný vodní tok  
levý i pravý břeh IDVT 10272879 Březový potok

## KANALIZACE

### údaje o předmětu rozhodnutí:

název kanalizačního systému: kanalizace pro veřejnou potřebu obce Pačejov

povolované vodní dílo: stoková síť  
čerpací stanice  
čistírna odpadních vod  
kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu  
charakter kanalizační soustavy: oddílná

### stoková síť:

druh stokové sítě: gravitační s přečerpáním ve stokové síti  
nejmenší jmenovitá světlost stoky: 50 mm výtlač /200 mm gravitační potrubí  
největší jmenovitá světlost stoky: 300 mm  
počet povolovaných odlehčovacích komor: 0  
počet povolovaných čerpacích stanic: 1

### čerpací stanice:

druh stanice: čerpací

### čistírna odpadních vod:

povolované vodní dílo: čistírna odpadních vod pro 480 EO  
druh přiváděných vod: splaškové  
způsob čištění: mechanicko – biologický

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ust. § 112 stavebního zákona oznamuje

### **zahájení vodoprávního řízení**

k předmětnému návrhu a nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona ústní jednání na den

**15.10.2020 čtvrtek v 9:00 hodin**

se schůzkou pozvaných na Městském úřadu Horažďovice, OŽP, kancelář č. 111.

Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Po doručení posledního účastníkovi řízení a po uplynutí lhůty k uplatnění námitek, popř. důkazů bude ukončeno shromažďování podkladů k rozhodnutí. Poté se mohou účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásad koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát.

Zároveň se mohou účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů od konání ústního jednání, tohoto práva se může účastník v souladu s ust. § 36 odst. 3 vzdát.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu),
- navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy do doby ústního jednání (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu),
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu),
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu),

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu),
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu),
- účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen přeložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu),
- nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, popř. zmocnitel udělí plnou moc do protokolu.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Horažďovice, odbor životního prostředí ve lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po, St 7:30 – 17:00 a Pá 7:30-11:00 hod.).

Ing. Jitka Vašková  
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

#### Úřední deska:

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

#### Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

#### **Rozdělovník**

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby

sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 02 Nýrsko

zastoupení pro: Obec Pačejov, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice

Obec Pačejov, IDDS: hbtb2xb

sídlo: Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu

Václav Vozka, Tajanov č.p. 47, 339 01 Klatovy 1

František Vozka, Slavošovice č.p. 1, Bolešiny, 339 01 Klatovy 1

Jiří Hák, Pačejov-nádraží č.p. 119, 341 01 Horažďovice

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Ing. Vladimír Smolík, Pačejov-nádraží č.p. 143, 341 01 Horažďovice

Ivana Smolíková, Pačejov-nádraží č.p. 143, 341 01 Horažďovice

Josef Mrázek, Pačejov č.p. 58, 341 01 Horažďovice

Milena Mrázková, Pačejov č.p. 58, 341 01 Horažďovice

Stanislav Kilián, Pačejov-nádraží č.p. 185, 341 01 Horažďovice

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Klatovské rybářství - správa a.s., IDDS: x93quw6

sídlo: K Letišti č.p. 442, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

Lukáš Janda, Pačejov-nádraží č.p. 88, 341 01 Horažďovice

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Pavla Hejtmánková, Koterovská č.p. 215/115, Lobzy, 326 00 Plzeň 26  
Ing. Tomáš Hodl, Baarova č.p. 2594/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1  
Ing. Martin Hejtmánek, Koterovská č.p. 215/115, Lobzy, 326 00 Plzeň 26  
Barbora Valentová, Budovatelů č.p. 912, 341 01 Horažďovice  
Alice Pařízková, Černokostelecká č.p. 974/47, 100 00 Praha 10-Strašnice  
Ing. Martin Eberl, Pod vilami č.p. 1038/13, 140 00 Praha 4-Nusle  
Ing. Martin Švec, Pačejov nádraží č.p. 151, 341 01 Horažďovice  
trvalý pobyt: Zahradní č.p. 1994/22, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26  
Lubomír Švec, Pačejov č.p. 212, 341 01 Horažďovice  
Jaroslav Ceplecha, Pačejov-nádraží č.p. 77, 341 01 Horažďovice  
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5  
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice  
Jan Štěpáník, Pačejov-nádraží č.p. 60, 341 01 Horažďovice  
Miroslava Palacká, Na Vinici I. č.p. 471, 335 01 Nepomuk 1  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov  
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgz djrp  
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Dotčené správní orgány a další dotčené subjekty:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1  
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k  
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1  
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice  
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice  
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice  
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd  
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1