

PŘED ZAŘÍZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES
KABELEJ NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI

NEJMENŠÍ VODOROVNÁ VZDÁLENOST OKRAJE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY , DOPRAVNÍHO
VÝSTRAŽNEHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO NOSNÉ KONSTRUKCE OD VNĚJŠÍHO OKRAJE VOZOVKY JE 0,50 M,
NEJVĚTŠÍ VZDÁLENOST JE 2,00 M
OSAZENÍ ZNAČEK PROVÁDĚT DLE TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PK
SPODNÍ OKRAJ ZNAČKY UMÍSTIT MIN 2,20 M NAD ÚROVNI CHODNIKU, NEBO OSADIT MEZI SLOUPKY
DOPRAVNÍCH ZNAČEK VE VÝŠCE 100 - 250 MM ZARÁŽKU PRO SLEPECKOU HUL
PŘI OSAZENÍ ZNAČEK DODRŽET PRŮCHOZÍ PROFIL MIN. 0,90 M

SILNICE III/18614 PAČEJOV - NÁDRAŽÍ

TRUBNÍ PROPUST DN 400
ČELA ŠIKMÁ OBLOŽENÁ LOMOVÝM KAMENEM
VE SKLONU SVAHU SILNIČNÍHO TĚLESA

